Lübben (Spreewald) - Seite 1/3
Neubau einer Buswendestelle, von zwei Wendeanlagen Haus Nr. 1 und Haus Nr. 18 und 19 und eines gemeinsamen Geh- und Radweges als Schulwegsicherung

	Medienträger bzw. Träger öffentlicher Belang	g Ausgang	Eingang	Bemerkungen
1	Deutsche Telekom Technik GmbH Postfach 10 04 33 03004 Cottbus	23.07.2021 1 Übersichtskarte 1 Übersichtslageplan	17.08.2021	Leitungsbestand im Planungsbereich ist vorhanden, evtl. notwendige Umverlegungen sind rechtzeitig bei der Telekom anzumelden (24 Wochen vor Baubeginn). Gültigkeit 2 Jahre
	ralf.lehmann01@telekom.de	email		- Referenz.Nr.: 3151317, 3151455, 31511526, 3151554, 3151627
2	Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH PF 15 60 54 03060 Cottbus	23.07.2021 1 Übersichtskarte 1 Übersichtslageplan	28.07.2021	Der vorhandene Leitungsbestand der Mitnetz für den gekennzeichneten Bereich wurde übermittelt, trägt aber nur informatorischen Charakter, P.unterlagen fehlen. Für eine Stellungnahme ist die Übergabe der Planungsunterlagen erforderlich!
	Juergen.Wildau@mitnetz-strom.de	email		- Reg.Nr.: V89762 VS-O-B-G
3	GDMcom mbH Maximilianallee 4 04129 Leipzig	23.07.2021 1 Übersichtskarte 1 Übersichtslageplan	23.07.2021	Für den Bereich des Bauvorhabens wurden keine zuständigen Betreiber ermittelt. Kein Leitungsbestand vorhanden.
		über BIL Portal		- Reg.Nr.: 20210723-0556 Wendeschleifen Neuendorf
4	Vodafone GmbH Attila Straße 61-67 12105 Berlin koordinationsanfragen@KabelDeutschland.de	23.07.2021 1 Übersichtskarte 1 Übersichtslageplan 1&1 Versatel Portal		Gegen die geplante Baumaßnahme werden keine Einwände geltend macht. Im Planbereich befinden sich keine Telekommunikationsanlagen von Vodafone. Eine Neuverlegung von Telekommunikationsanlagen ist unsererseits derzeit nicht geplant Reg.Nr.: S01038915; S01038577
5	An der Spandauer Brücke 10 10178 Berlin 50Hertz PRIMAGAS Energie GmbH & Co. KG saveray	23.07.2021 1 Übersichtskarte 1 Übersichtslageplan Infrest Portal	23.07.2021 23.07.2021 23.07.2021 23.07.2021	Im unmittelbaren Bereich der Baumaßnahme ist kein Leitungsbestand seitens NBB vorhanden. Vorgangszeichen: 2021-021940_O Kein Leitungsbestand seitens 50Hertz vorhanden. Gültigkeit 2 Jahre Kein Leitungsbestand seitens Primagas vorhanden. Kein Leitungsbestand seitens saveray vorhanden. - Reg.Nr.: 330087

Lübben (Spreewald) - Seite 2/3
Neubau einer Buswendestelle, von zwei Wendeanlagen Haus Nr. 1 und Haus Nr. 18 und 19 und eines gemeinsamen Geh- und Radweges als Schulwegsicherung

	Medienträger bzw. Träger öffentlicher Belang	g Ausgang	Eingang	Bemerkungen
6	1&1 Versatel Deutschland GmbH Aroser Allee 78 13407 Berlin	23.07.2021 1 Übersichtskarte 1 Übersichtslageplan	23.07.2021	Laut Kartenmaterial befindet sich kein Leitungsbestand im Planungsbereich.
		Portal		- Reg.Nr.: 790001, 790002, 790003
7	Stadtentwässerung Lübben (SEL) Poststraße 5 15907 Lübben (Spreewald)	23.07.2021 1 Übersichtskarte 1 Übersichtslageplan	23.08.2021	Leitungsbestand vorhanden, Pläne als dxf bekommen.
	sel@luebben.de	email		- Reg.Nr.: ohne
8	PYUR Tele Columbus Betrieb GmbH Messe-Allee 2 04356 Leipzig	26.07.2021 1 Übersichtskarte 1 Übersichtslageplan	26.07.2021	In dem angefragten Bereich befinden sich <u>keine Erdkabelanlagen</u> der Tele Columbus Gruppe. Gültigkeit 6 Monate
		Portal		- Reg.Nr.: 20210726_11209
9a	Stadt Lübben Fachbereich III Poststraße 5 15907 Lübben (Spreewald)	23.07.2021 1 Übersichtskarte 1 Übersichtslageplan		keine Zuarbeit erhalten
	tiefbau@luebben.de	email		- Reg.Nr.:

Lübben (Spreewald) - Seite 3/3 Neubau einer Buswendestelle, von zwei Wendeanlagen Haus Nr. 1 und Haus Nr. 18 und 19 und eines gemeinsamen Geh- und Radweges als Schulwegsicherung

	Medienträger bzw. Träger öffentlicher Belang	J Ausgang	Eingang	Bemerkungen
9b	Stadt Lübben Poststraße 5 15907 Lübben (Spreewald) tiefbau@luebben.de	23.07.2021 1 Übersichtskarte 1 Übersichtslageplan	01.09.2021 Schulverwaltung Susann Richter	23 schulpflichtigen Kinder mit Wohnsitz in Neuendorf im Alter von 6-18, Sportplatz wird nicht für Schulsport bzw. Vereinssport genutzt, Auskunft beim Ortsvorsteher, Hr. Klinkmüller einholen RVS Dahme-Spreewald mbH befragen, wg. Nutzung öff. Verkehrsmittel detaillierte Hinweise s. Stellungnahme - Reg.Nr.: ohne
10	Stadt- und Überlandwerke GmbH Lübben (SÜW) Bahnhofstraße 30 15907 Lübben (Spreewald) info@stadtwerke-luebben.de	23.07.2021 1 Übersichtskarte 1 Übersichtslageplan email	27.07.2021	Unterlagen mit Leitungsbestand wurden übergeben. Wenn die beschriebenen 7 Punkte beim Bau eingehalten werden, bestehen keine Einwände zum Planungsvorhaben. SÜW bittet um Übergabe der weiteren Planung (möglichst als DXF Datei), um genaue Aussagen treffen zu können. Gültigkeit 6 Monate - Reg.Nr.: STW-1499/2021
11	Zentraldienst der Polizei Kampfmittelbeseitigungsdienst Am Baruther Tor 20, Haus 5 15806 Zossen	23.07.2021	26.08.2021	Das Planungsvorhaben liegt nach derzeitigen Erkenntnissen nicht in einer Kampf- mittelverdachtsfläche, eine Antragstellung ist daher nicht erforderlich.
	kampfmittelbeseitigungsdienst@polizei.branden	email		- Reg.Nr.: 202142210000
11a	Abfallentsorgung durch ALBA Lausitz GmbH Abteilung Logistik/Vertrieb NL Lübben Am Ostbahnhof 5 15907 Lübben	email	18.08.2021 Herr Richter	Varianten - Reg.Nr.: ohne
11b	Landkreis Dahme-Spreewald untere Abfallwirtschafts- und Boden- schutzbehörde Weinbergstraße 1 15907 Lübben (Spreewald	09.07.2021 email	12.07.2021 Herr Krowas	sofern es rein um die Dimensionierung der Wendestellen für den Fahrzeugverkehr geht, bspw. um die Befahrbarkeit mit Entsorgungsfahrzeugen sicherzustellen, ist der KAEV der richtige Ansprechpartner - Reg.Nr.: ohne